

ПАСПОРТ

Общественное здание

1. Информация об объекте

Наименование МБДОУ № 20

Тип объекта И другие объекты образования и науки

Место нахождения (адрес) Курганский р-н п. Октябрьский Ленина 4

Форма собственности объекта

(федеральная, городская, муниципальная, государственная)

Данные о лице, осуществляющем деятельность на объекте

(собственник, арендатор, наименование юр. лица, предпринимателя, ИНН, телефон и т.д.)

Основание для пользования объектом

(собственник, арендатор, наименование юр. лица, предпринимателя)

ИНН:

Телефон:

Количество этажей здания, этаж расположения объекта

Комментарий:

Плановая дата обследования: **10.2020**

Фактическая дата обследования: **06.10.2020**

Организация:

Должность лица:

ФИО:

2. Соответствие элементов объекта нормативным требованиям доступности для инвалидов¹

Функциональные зоны / элементы объекта	Категории инвалидов ²	Нормативные требования	Соответствует / не соответствует	Примечания ¹ / Замечания по несоответствию
Участки и территории				
Вход на территорию				
Ширина пути движения	К	не менее 1,2 м	Соответствует	п. 5.1.7 СП 59.13330.2016
Высота порога или перепад у калитки	К, О, С	не более 1,5 см.	Соответствует	п. 5.1.5 СП 59.13330.2016
Автостоянка				
Количество мест для транспорта инвалидов	К, О, С, Г	не менее 10% (но не менее 1)	Отсутствие	п. 5.2.1 СП 59.13330.2016
В том числе для транспорта инвалидов на кресле-коляске размером 6,0 х 3,6 м.	К	5%	Отсутствие	п. 5.2.1; п. 5.2.4 СП 59.13330.2016
Расстояние от мест для транспорта инвалидов до входа в здание	К, О	не более 50 м.	Отсутствие	п. 5.2.2 СП 59.13330.2016
Обозначение места дорожной разметкой	К, О, С, Г	наличие	Отсутствие	п. 5.2.1 СП 59.13330.2016
Обозначение места дорожным знаком на вертикальной поверхности (стене, стойке и т.п.) на высоте не менее 1,5 м	К, О, С, Г	наличие	Отсутствие	п. 5.2.1 СП 59.13330.2016

1 Требования СП 59.13330.2012 «Доступность зданий и сооружений для маломобильных групп населения. Актуализированная редакция СНиП 35-01-2001»

2 К – инвалиды-колясочники, О – инвалиды с поражениями опорно-двигательного аппарата, С – инвалиды по зрению, Г – инвалиды по слуху.

Съезд/заезд с тротуара на парковку (уклон)	К		не более 10%	Отсутствие	п. 5.1.8 СП 59.13330.2016
Съезд/заезд с тротуара на парковку (перепад высот в месте съезда)	К		не более 1,5 см.	Отсутствие	п. 5.1.8 СП 59.13330.2016
Путь к входу в здание					
Указатели направления движения	К		наличие	Отсутствие	п. 5.1.3 СП 59.13330.2016
Ширина пути движения	К		не менее 1,2 м.	Соответствует	п. 5.1.7 СП 59.13330.2016
Продольный уклон пути движения	К		не более 5%	Соответствует	п. 5.1.7 СП 59.13330.2016
Вход					
Лестница на входе наружная					
Дополнительные разделительные двусторонние поручни (при ширине лестницы на основном входе 4,0 м и более)	О, С		наличие	Не требуется	п. 6.1.2 СП 59.13330.2016
Поручни на высоте 90 см	О, С		90 см.	Отсутствие	п. 6.2.11 СП 59.13330.2016
Высота подъема ступеней	О, С		12 - 15 см.	Не соответствует	п. 5.1.12 СП 59.13330.2016
Ширина ступеней	О, С		35 - 40 см.	Не соответствует	п. 5.1.12 СП 59.13330.2016
Единообразная геометрия ступеней	О, С		наличие	Отсутствие	п. 5.1.12 СП 59.13330.2016
Пандус, дублирующий наружную лестницу на входе					
Длина марша пандуса	К		не более 9,0 м.	Не соответствует	п. 5.1.14 СП 59.13330.2016
Уклон пандуса (высота / длина)	К		не более 1/20	Не	п. 5.1.14 СП 59.13330.2016

		(5%)	соответствует	59.13330.2016
Свободная зона в верхнем и нижнем окончании пандуса	К	не менее 1,5 X 1,5 м.	Отсутствие	п. 5.1.15 СП 59.13330.2016
Поручни пандуса (вдоль обеих сторон)	К, О	наличие	Не соответствует	п. 5.1.15 СП 59.13330.2016
Поручни пандуса (на высоте 0,7 м)	К	0,7 м.	Не соответствует	п. 5.1.15 СП 59.13330.2016
Поручни пандуса (на высоте 0,9 м)	О	0,9 м.	Не соответствует	п. 5.1.15 СП 59.13330.2016
Поручни пандуса (расстояние между поручнями)	К	0,9 - 1,0 м.	Не соответствует	п. 5.1.15 СП 59.13330.2016
Подъемник, дублирующий наружную лестницу на входе (при высоте подъема более 3,0 м.)	К	наличие	Не требуется	п. 5.1.14 СП 59.13330.2016
Входная площадка				
Размер входной площадки (при наличии пандуса)	К	не менее 2,2 x 2,2 м.	Не соответствует	п. 6.1.4 СП 59.13330.2016
Поверхность покрытия входной площадки твердая, не-скользящая	К, О, С	наличие	Наличие	п. 6.1.4 СП 59.13330.2016
Дверь входная наружная				
Ширина проема одной створки двери в свету	К	не менее 0,9 см.	Не соответствует	п. 6.1.5 СП 59.13330.2016
Высота порога двери	К	не более 1,4 см.	Не соответствует	п. 6.1.5 СП 59.13330.2016
Контрастная маркировка прозрачных половен дверей	С	наличие	Не требуется	п. 6.1.5 СП 59.13330.2016
Зона оказания услуги				
Обслуживание в кабинете				

Ширина проема двери	К	не менее 0,9 м.	Соответствует	п. 6.2.4 СП 59.13330.2016
Высота порога	К	не более 1,4 см.	Соответствует	п. 6.2.4 СП 59.13330.2016
Ширина прохода	К	не менее 1,2 м.	Соответствует	п. 6.2.2 СП 59.13330.2016
Стол с высотой рабочей поверхности	К	не более 0,85 м.	Соответствует	п. 8.1.7 СП 59.13330.2016
Ширина и высота проема стола для ног	К	не менее 0,75 х 0,5 м	Соответствует	п. 8.1.7 СП 59.13330.2016
Пространство для разворота кресла-коляски	К	диаметр не менее 1,4 м.	Соответствует	п. 6.2.2 СП 59.13330.2016
Санитарно-гигиеническое помещение				
Доля доступных кабин уборных от общего количества	К	5 % (но не менее 1)	Не соответствует	п. 6.3.2 СП 59.13330.2016
Информационные таблички помещений (выполненные рельефно-графическим и рельефно-точечным способом), размещенные со стороны дверной ручки на высоте от 1,2 до 1,6 м от пола, на расстоянии 0,1 – 0,5 м от края двери	К, О, С, Г	наличие	Не соответствует	п. 6.3.6 СП 59.13330.2016
Размер кабины (ширина х глубина)	К	не менее 1,65 / 2,2 м	Не соответствует	п. 6.3.3 СП 59.13330.2016
Ширина двери кабины	К	не менее 0,9 м.	Не соответствует	п. 6.3.3 СП 59.13330.2016
Пространство для размещения кресла-коляски рядом с унитазом	К	не менее 0,8 м	Не соответствует	п. 6.3.3 СП 59.13330.2016
Пространство для разворота кресла-коляски	К	диаметр не менее 1,4 м.	Не соответствует	п. 6.3.3 СП 59.13330.2016
Откидные опорные поручни, штанги	К, О	наличие	Отсутствие	п. 6.3.3 СП

					59.13330.2016
Система тревожной сигнализации, обеспечивающая связь с персоналом	К	наличие		Отсутствие	п. 6.3.6 СП 59.13330.2016
Средства информации					
Обозначение специальными символами доступных элементов здания, указатели направления движения	К, О, С, Г	наличие		Отсутствие	п. 6.5.1 СП 59.13330.2016
Информация о назначении помещения внутри здания (рядом с дверью со стороны дверной ручки) на высоте от 1,2 до 1,6 м с дублированием рельефными знаками	К, О, С, Г	наличие		Отсутствие	п. 6.5.9 СП 59.13330.2016
Речевые информаторы	С	наличие		Не требуется	п. 6.5.6 СП 59.13330.2016

3. Доступность функциональных зон объекта для отдельных категорий инвалидов

Наименование функциональных зон объекта	Степень доступности (доступен «+», недоступен «-», не требует приспособления «#»)				
	К	О	С	Г	Г
Участки и территории	-	-	-	-	-
Вход	-	-	-	-	#
Пути движения (для доступа в зону оказания услуги)	#	#	#	#	#
Зона оказания услуги	+	#	#	#	#
Санитарно-гигиеническое помещение	-	-	-	-	-
Средства информации	-	-	-	-	-

4. Заключение о доступности объекта для инвалидов (нужное отметить знаком «X»)

Степень доступности объекта	Доступность объекта для отдельных категорий инвалидов
-----------------------------	---

		К	О	С	Г
Объект доступен					
Объект недоступен	X	X	X	X	X

5. Рекомендации по обеспечению доступности объекта


Функциональные зоны объекта	Основные мероприятия по адаптации
Участки и территории	На автостоянке выделить не менее 10% мест (не менее 1) для транспорта инвалидов
	Выделить специализированные места размером 6,0 x 3,6 м. для автотранспорта инвалидов на креслах-колясках
	Выделить места для транспорта инвалидов на расстоянии не более 50 м. от входа
	Разметку на поверхности покрытия стоянки оборудовать в соответствии с требованиями п. 5.2.1 СП 59.13330.2016
	Обозначить места для специального автотранспорта инвалидов на вертикальной поверхности на высоте не менее 1,5 м.
	Обустроить съезд (заезд) с тротуара на парковку уклоном не более 10%
	Обустроить перепад высоты съезда (заезда) с тротуара на парковку не более 1,5 см.
	Установить указатели направления движения для инвалидов
	Лестницу на входе наружную: - обустроить поручнями на высоте 90 см.
	Лестницу на входе наружную: -обустроить ступени высотой 12 – 15 см.
Вход	Лестницу на входе наружную: - обустроить ступени шириной 35 - 40 см.
	Лестницу на входе наружную: - обеспечить единообразную геометрию ступеней.
	Оборудовать пандус, дублирующий наружную лестницу на входе, с

	<p>длиной одного марша пандуса не более 9,0 м.</p> <p>Оборудовать пандус, дублирующий наружную лестницу на входе, с уклоном марша пандуса 1/20 (5%)</p> <p>Оборудовать пандус, дублирующий наружную лестницу на входе, со свободной зоной в верхнем и нижнем окончания пандуса не менее 1,5 x 1,5 м.</p> <p>Поручни пандуса, дублирующего наружную лестницу на входе, обустроить: - вдоль обеих сторон марша пандуса;</p> <p>Поручни пандуса, дублирующего наружную лестницу на входе, обустроить: - на высоте 0,7 м.;</p> <p>Поручни пандуса, дублирующего наружную лестницу на входе, обустроить: - на высоте 0,9 м.;</p> <p>Поручни пандуса, дублирующего наружную лестницу на входе, обустроить: - на расстоянии между ними в пределах 0,9 – 1,0 м.;</p> <p>Обустроить входную площадку размером не менее 2,2 x 2,2 м.</p> <p>Обустроить входную дверь (наружную) с шириной проема одной створки в свету не менее 0,9 м.</p> <p>Снизить высоту порога входной двери наружной до 1,4 см. и менее</p>
Пути движения (для доступа в зону оказания услуги)	
Зона оказания услуги	
	Оборудовать 5% (но не менее 1) доступных для инвалидов кабин уборных
	Обустроить кабинку санитарно-гигиенического помещения не менее 1,65 / 2,2 м
Санитарно-гигиеническое помещение	Обустроить кабинку санитарно-гигиенического помещения с шириной двери не менее 0,9 м. В санитарно-гигиеническом помещении обеспечить: - пространство для размещения кресла-коляски рядом с унитазом не менее 0,8 м.;

	<p>В санитарно-гигиеническом помещении обеспечить: - пространство для разворота кресла-коляски диаметром не менее 1,4 м.</p> <p>Установить опорные поручни, штанги</p> <p>Установить систему тревожной сигнализации, обеспечивающей связь с персоналом</p>
<p>Средства информации</p>	<p>Обустроить специальными символами доступных элементов здания и указателями направления движения</p> <p>Установить таблички с информацией о назначении помещений внутри здания</p>

« 6 » октября 2020 г.
Дата составления Паспорта

Ведущий специалист – эксперт УСЗН в Курганском районе
Должность лица, составившего Паспорт



Курочкина О.О.
Ф.И.О.

